

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2013-15/1777/MIR-13

Bratislava 23.1.2015

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 39a a § 66 stavebného zákona

povoľuje

líniovú stavbu „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“. Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Vajnorská a Pri starom mýte v katastrálnom území Nové Mesto a cez ulice Rožňavská, Doležalova, Jakabova, Rádiová, Banšelová, Klatovská, Za tehelňou a Štiavnická v katastrálnom území Trnávka v Bratislave stavebníkov, spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO – 01 – VTL plynovody a pripojovacie plynovody

SO – 02 – STL plynovody a pripojovacie plynovody

SO – 03 – Dopojenie – OPZ

Prevádzkové súbory:

PS – 02 – RS Istrochem

PS – 03 – RS TC II

PS – 04 – RS CNG

Predmetom povolenia je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky VTL plynovodu, odstránením nepriaznivého stavu, spôsobeného nevyhovujúcim technickým stavom VTL potrubia a nevyhovujúcim umiestnením plynovodu na cudzom pozemku.

Rekonštrukcia VTL plynovodu nadväzuje na zrekonštruovaný úsek plynovodu na Vajnorskej ulici. Zmenou materiálu sa celý úsek zmodernizuje.

Časť plynovodu, ktorá je uložená na cudzom pozemku a nie je dodržané bezpečnostné pásmo sa odpojí a odberatelia budú prepojení na VTL plynovod.

Vybudovanie STL plynovodu a pretlakovanie NTL plynovodu na STL, umožní dodávku plynu pre nových odberateľov.

Podmienky pre umiestnenie stavby:

Stavba sa umiestňuje podľa situácií, č. výkresov 2 – 9, v M 1:500 a podľa projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie vypracovanej Ing. Katarínou Mikulášovou v termíne november 2012, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Katarínou Mikulášovou v termíne november 2012, ktorá je overená stavebným úradom a je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Stavba bude dokončená najneskôr 24 mesiacov od začatia stavebných prác. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu, zabezpečiť vylúčenie negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie, vykonať opatrenia na obmedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami kapotážou zariadení pre prácu s prašnými materiálmi, kropením a čistením staveniska, dotknutých komunikácií a verejných priestranstiev, vykonať opatrenia na vylúčenie rušivého hluku stavebnej činnosti v noci a v dňoch pracovného pokoja.
7. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo iný právny vzťah.
8. Úprava staveniska:
 - označiť stavenisko štítkom na viditeľnom mieste s údajmi o označení stavby a stavebníkov, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby,
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
10. Stavebník je povinný na uskutočnenie stavby použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
11. Stavebník je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č. ŽPaÚP-1583/2012/N zo dňa 16.11.2012:

- dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1967 Zb. v znení neskorších predpisov,
- pred začatím výkopových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o ich povolenie,
- zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác,
- zabezpečiť úpravy spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu, pričom chodníky je potrebné upraviť v ich celej šírke, pri dodržaní technických podmienok bezbariérových úprav TP 10/2011 MDVaRR SR,
- zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase stavby a dodržať požiadavky správcov IS,
- dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami, t.j. kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev prilahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave. Výkopok prednostne riešiť priebežným odvázaním. Pokiaľ má ostať pri výkope, je nutné zabezpečiť, aby sa výkopok nedeponoval pozdĺž výkopu, ale v kontajneri, ktorý musí byť nepretržite prekrytý,
- vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM₁₀ a pri trvaní prekročovania priebežne,
- zabezpečiť ochranu zelene, najmä drevín a ich koreňového systému pred mechanickým poškodením,
- chrániť prostredie od hluku a neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z., najmä vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja,
- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susedných nehnuteľností,
- zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí a inými stavbami v danom území, skordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi,
- naplánovať termín výstavby pripojovacieho plynovodu DN 150 PN 40 Bratislavská Teplárenská RS TC II v koordinácii s odstávkou Paroplynového cyklu, ktorá je každoročne v trvaní cca 20 dní.

Mestská časť Bratislava – Ružinov, stanovisko č. UP/CS17508/2012/4/UP1 zo dňa 6.12.2012:

- po realizácii obnovených a nových vedení plynovodov uvedenie dopravných plôch, chodníkov a zelených plôch do pôvodného stavu podľa podmienok určených v rozkopávkovom povolení a podmienok technologického postupu, ktorý bude súčasťou rozkopávkového povolenia,
- povinnosť pri styku rozkopávky s komunikáciou, chodníkom alebo inými spevnenými plochami v termíne 30 dní pred realizáciou odsúhlasiť v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy projekt organizácie dopravy počas výstavby,
- ak dôjde k zrušeniu parkovacích miest na predmetných komunikáciách, žiadame investora aby zabezpečil náhradu,
- žiadame investora, aby min. 30 dní vopred informoval Miestny úrad Bratislava – Ružinov o a) začatí rozkopávkových prác, nakoľko MČ Bratislava – Ružinov je povinná oznámiť nájomcom parkovacích miest v časovom predstihu ich premiestnenie, b) časovom intervale, kedy nájomcovia parkovacích miest na Doležalovej a Banšelovej ulici nebudú parkovacie miesta využívať,

- po ukončení prác žiadame uviesť všetky parkovacie miesta do pôvodného stavu,
- dreviny v blízkosti plánovanej stavby chrániť v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana drevín,
- minimalizovať státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách a pod korunami stromov,
- po ukončení stavby obnoviť vegetačné plochy aj na okolitých parcelách, ktoré boli zasiahnuté stavebnou činnosťou.

Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. ZPH/2012/07701/III/BAL zo dňa 4.12.2012:

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi,
- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie,
- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Magistrát hl. m. SR Bratislavy, stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva, problematiky cestného správneho orgánu a organizácie dopravy č. MAGS/ODP/54262/12-423113/Há-373 zo dňa 4.12.2012:

- pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu,
- po rozkopávkach žiadame:
 - na komunikáciách dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu – zhutnený zásyp + podkladový betón tr. C 20/25 hr. 23-25 cm + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/m² + asfaltový betón ACo11 s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev). Poslednú – obrusnú vrstvu povrchovej úpravy – ABS I modifikovaný Apolobotom hr. 6 cm položiť súvislo na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu a na celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na koncoch úseku,
 - na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 (na podkladný betón tr. C12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad, použiť penetračný náter 0,5 kg/m²) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať. (Na chodníkoch širších ako 3 m rozsah novej povrchovej úpravy upresníme v rozkopávkovom povolení, po obhliadke skutkového stavu za účasti investora, dodávateľa a správcu komunikácie). Dláždené chodníky žiadame predláždiť, použiť dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, dlažbu podbetónovať betónom tr. C 12/15, na podsyp a zaškárovanie dlažby použiť kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok – vyplavuje sa).
- rozkopávky po ukončení žiadame zápisnične odovzdať OCH – správcovi komunikácií,
- po ukončení prác žiadame doplniť chýbajúce vodorovné dopravné značenie,
- žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou firmou) naše podzemné káblové vedenia VO, CSS a koordinačný kábel CSS. Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej trasy plynovodov s našimi podzemnými vedeniami

VO a CSS žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak príde k poškodeniu kábla VO, resp. CSS žiadame vymeniť celé káblové polo bez použitia spojok. pred zásypom rýh žiadame prizvať zástupcu OCH – správcu VO ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CSS.

- ku kolaudácii žiadame prizvať zástupcu OCH – správcu komunikácií

Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka č. MAGS SNM 36427/13-20377 zo dňa 4.1.2013:

- dodržať podmienky a odporúčania stanovené v Záväznom stanovisku hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti,
- dočasné zábery z pozemných komunikácií riešiť žiadosťou o zaujatie verejného priestranstva.

Bratislavský samosprávny kraj, stanovisko č. OP-735/12/BA-Ma zo dňa 30.10.2012:

- stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na električkovej dráhe, t.z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku,
- pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 34 3112 najmä čl. 112, 117, a 120,
- stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia, statiku koľajových zvrškov a spodkov.

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TDBa/189/2013/JPe zo dňa 30.3.2013:

- rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a platných STN,
- vytýčiť plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území – vytýčenie písomne objednať,
- zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne,
- na vstupe VTL prípojky pri PS CNG osadiť izolačný spoj, uzáver, odvzdušňovač v poklope – deliaci bod,
- požadujeme zabezpečiť majetkovo právne vysporiadanie RS budovanej pri meracej stanici plničky CNG,
- pri ostatných RS zabezpečiť po úprave vstupov majetkovo právne vysporiadanie s vlastníkmi uvedených zariadení,
- ovzdušňovacie armatúry na VTL prípojkách ukončiť v poklope
- meranie pretečeného množstva ZP (RS pre plničku CNG) žiadame upraviť tak, že existujúci prepočítavač pretečeného množstva plynu Elcor-94 bude nahradený prepočítavačom miniElcor, vrátane externého napájacieho zdroja Sk-018,
- typ plynomera žiadame zmeniť nasledovne: použitý bude rotačný plynomer Actaris Delta S1 Steel, G100, DN50, PN40 s meracím rozsahom 1:160,
- zároveň požadujeme do obtoku rotačného plynomera (dimenzia obtoku DN50), osadiť dve uzatvárateľné plombovateľné armatúry v takom rozstupe, aby bolo možné v budúcnosti medzi ne inštalovať rotačný plynomer, vrátane kompenzačného vlnovca, s menším G,
- strojnotechnologickú časť novobudovanej RS žiadame vybaviť návarkami a prípojnými miestami pre inštaláciu monitoringu RS,
- žiadame v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu vyčleniť priestor pre inštaláciu externého napájacieho zdroja Sk-018 a rozvádzača RTU, pre napájanie RTU a Sk-018 požadujeme v priestore ich umiestnenia zabezpečiť prívod sieťového napájania 230V/16A,
- geodetické zameranie spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v 3. triede presnosti a odovzdať súbor na diskete vo formáte DGN (systém Tephyn aktuálna verzia) v zmysle príkazu č. 4/98 GR SPP.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, stanovisko č. A/2012/04223/STE zo dňa 28.11.2012:

- trasy plynovodov v súbehu s cestou I/61 budú umiestnené mimo cestného telesa (v zeleni, resp. v chodníku),
- v prípade potreby o povolenie pre zvláštne užívanie cesty I/61 treba požiadať Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave ako príslušný cestný správny orgán (minimálne 30 dní pred realizáciou),
- práce pokiaľ možno budú minimálne obmedzovať dopravu na pozemných komunikáciách,
- v prípade potreby o určenie dopravného značenia počas výstavby so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave na ceste I/61 treba požiadať Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave ako príslušný cestný správny orgán.

BVS, a.s., vyjadrenie č. 42450/2012/Mg zo dňa 23.11.2012:

- požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbehu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a pod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich súčastí,
- ak v danej lokalite sa nachádza verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, na ktoré nie je uzatvorená zmluva o prevádzke verejného vodovodu alebo kanalizácie s našou organizáciou, o vytýčenie je potrebné požiadať vlastníka alebo prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela,
- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,
- akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS, ktorému je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác,
- výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster,
- pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 2.11.2012:

- rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej energetiky, a.s., podľa platných STN a dodržať ich ochranné pásma,
- pred zahájením výkopových prác požiadajte o vytýčenie elektrických vedení priamo v teréne /aj hĺbkovo/.

Istrochem Reality, a.s., vyjadrenie č. 98/IRE/2013 zo dňa 25.2.2013, vyjadrenie č. 210/IRE/2013 zo dňa 21.1.2013 a stanovisko č. 455/IRE/2014 zo dňa 29.12.2012:

- pred začatím zemných výkopových prác na našich pozemkoch, žiadame investora stavby o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí,

- v blízkosti predmetného územia sa nachádzajú rozvody priemyselnej vody DN 450 vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. Pred začatím prác treba vytýčiť skutkový stav,
- v blízkosti predmetného územia sa nachádzajú rozvody pitnej vody, rozvody STL zemného plynu a prípoj EE v správe Istrochem Reality, a.s. Pred začatím prác treba vytýčiť skutkový stav IS,
- pri prácach spojených s odpájaním a pripájaním VTL plynovodu DN300 na vstupe do RS 1506 2/1-440, je nutné naplánovať tieto práce počas technologickkej odstávky VJU Duslo, a.s. v mesiacoch august až september,
- pri prácach spojených s úpravou strojnotechnologického zariadenia RS 1506 výmena elektroohrevov, realizovať tieto práce v letnom období tak, aby dodávka plynu do areáli Istrochem Reality, a.s. nebola prerušená, resp. bola zabezpečená jednou z dvoch regulačných rád RS 1506,
- o začatí prác na našom strojnotechnologickom zariadení žiadame informovať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohlo dôjsť ku koordinácii činností na našej lokálnej distribučnej sieti a nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľstva z dôvodu výpadku dodávky zemného plynu na výrobnom a technologickom zariadení,
- po realizácii zmien na strojnotechnologickom zariadení RS 1506 v zmysle PD, žiadame kópiu overenej konštrukčnej dokumentácie „PS02-RS Istrochem“ a zápisy o vykonaní skúšok v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. a STN 38 6417 doručiť našej spoločnosti Istrochem Reality, a.s., aby tieto mohli byť zaradené do Revíznej knihy regulačnej stanice,
- Koordináciu prác dohodnúť s odborom energetiky Istrochem Reality, a.s.,
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch a výška finančnej náhrady za uloženie vedenia sa bude riadiť podľa uzatvorenej ZoBZ o zriadení vecného bremena, ktorý vlastníck pozemkov a stavebník vzájomne podpísali,
- v lehote do 1 mesiaca po ukončení prác stavebník doručí spoločnosti Istrochem Reality, a.s. digitálnu mapu skutočného vyhotovenia,
- v prípade nutnosti prekládky z dôvodu realizácie stavieb na pozemkoch Istrochem Reality, a.s. je stavebník, resp. vlastníck plynovodu povinný realizovať tieto práce na vlastné náklady bez možnosti refakturácie takto vzniknutých nákladov,
- na uvedenú zmenu trasy plynovodu sa nebudú vzťahovať podmienky vyplývajúce z vecných bremien,
- po realizácii novej trasy plynovodu je stavebník povinný odstrániť z pozemkov vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. všetky časti starej trasy vrátane objektu regulačnej stanice a jej technologickkej časti. Pozemky budú uvedené do pôvodného stavu,
- v prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. a Duslo, a.s. je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady bez možnosti refakturácie. Uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady škôd spôsobených neprevádzkovaním inžinierskych sietí a pozemkov vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. a Duslo, a.s.

PPC Energy Group, a.s., vyjadrenie č. 3001/18/2010 zo dňa 12.7.2010, potvrdené dňa 22.5.2013:

- neobmedziť parametre dodávky plynu pre spoločnosti skupiny PPC Energy Group.
- Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č. 00693/Ba/2013/3410-2 zo dňa 7.1.2013:
- dodržať ustanovenia § 36 – ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 - pri súbahu plynovodu s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu alebo od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany,

- pri križovaní plynovodu s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame plynovod uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany,
- navykonať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu,
- zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom,
- bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo,
- akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný,
- pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení,
- plynovod nesmie prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou,
- výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania plynovodu s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom,
- zakreslenie horúcovodných sietí je informatívne a nenahrádza projektovú dokumentáciu, alebo doklad o vytýčení.

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 47/2013/DVaDE zo dňa 18.1.2013:

- situácia STL plynovody, Baňšelova, Rádiová, Klatovská, Štiavnická, Za tehelňou – požadujeme zakresliť teplovodné potrubia uložené v energo kanáli a pred realizáciou prác požadujeme ich vytýčenie,
- situácia STL plynovody, Doležalova, Rožňavská - požadujeme zakresliť teplovodné potrubia uložené v energo kanáli a pred realizáciou prác požadujeme ich vytýčenie,
- situácia STL plynovody, Turbínova, Rožňavská – je zakreslená horúcovodná šachta a horúcovod 2 x DN 200 smer Slovinská. Požadujeme dodržať ochranné pásmo a zamedziť pohybu ťažkých mechanizmov.

Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 15512/2000/2012 zo dňa 13.11.2012:

- káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené,
- výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byť vykonávané ručne,
- kríženia a súběhy IS musia byť riešené v súlade s STN 73 6005,
- odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom. Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná,
- začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne na elektrodispečing DPB, a.s.,
- výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné vedenia,
- pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných zariadení DPB, a.s.,
- pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 – dodržanie bezpečnej vzdialenosti min. 1,0 m od živých častí trakčného vedenia,
- stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a.s. – zastávky a ich vybavenosť vrátane automatov na predaj cestovných lístkov a ich elektrických prípojok,
- stavebné práce realizovať bezpodmienečne bez odstávky plniacej stanice CNG Vajnorská – Pri dvore,
- vplyv stavby na organizáciu a zabezpečovanie prevádzky na trolejbusovej dráhe a na premávku autobusov MHD, a najmä technologické a organizačné postupy výstavby i obnovovanie povrchov komunikácií v úsekoch a miestach vzájomnej kolízie požadujeme súhrnne zhodnotiť a rozpracovať v dopravných opatreniach, ktoré budú

súčasťou realizačnej PD predmetnej stavby a záväzným podkladom pre následné vyhotovenie projektov dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia. Bez tejto dokumentácie nie je dovolené začať realizáciu predmetnej stavby. Treba zohľadniť najmä:

- pri rozkopávkach na Vajnorskej ulici kvôli realizácii prípojok plynovodov je povolené len lokálne, krátkodobé obmedzenie premávky autobusov hromadnej dopravy,
- postup prác na Rádiovej ulici v pozdĺžnom smere a tiež pri realizácii domových prípojok, ako aj prepojení plynovodov do ulíc Banšelova a Jakobova rozpracovať s osobitným zreteľom voči prevádzke na trolejbusovej dráhe a zvlášť podrobne (zabezpečenie obojsmernej premávky trolejbusov v úseku Vozovňa Trnávka – Rožňavská – Bulharská, prevádzkovanie a obsluha obrátiska na konečnej zastávke Rádiová).
- na Rádiovej ulici riešiť zastávky autobusov a trolejbusov v oboch smeroch premávky,
- pri rozkopávkach na Rožňavskej ulici rešpektovať a zachovať existujúce zastávky trolejbusov (oproti vyústenia ul. Doležalova),
- priečny prechod plynovodu cez Rožňavskú pri Slovinskej ul. realizovať bez akéhokoľvek obmedzovania premávky trolejbusov,
- stavebnú činnosť navrhnuť, riešiť a zabezpečovať tak, aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie,
- stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe a v autobusovej MHD, ako aj nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov nad rámec prerokovaných a potvrdených riešení,
- stavebník je povinný oznámiť DPB, a.s. presný a záväzný termín každej zmeny organizácie a premávky MHD vrátane zmien zastávok zakaždým 5 pracovných dní vopred, avšak pracovný a časový harmonogram realizácie stavby predloží a potvrdí s dopravcom už najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 12-45557426-BA3 zo dňa 8.11.2012:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zemin pod káblami pred ich zakrytím,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia,
- v prípade premiestnenia tlkm. vedenia je potrebné vypracovať PD,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Sprešňujúce podmienky:

- pri realizácii prác príde ku kolízii s našimi podzemnými telekomunikačnými zariadeniami /PTZ/ - tlkm. káble, ktoré žiadame pred začiatkom výkopových prác nechať presne vytýčiť v teréne, aby neprišlo k poškodeniu. Naše PTZ sú len informatívne zakreslené vo

Vašej PD. Vytýčenie zabezpečí na základe písomnej objednávky investora a platného vyjadrenia technickej dokumentácie meracích techník,

- požadujeme dodržiavať priestorové normy uloženia inž. sietí /STN 73 6005/ pri výkopových prácach pre káblové trasy, križovania a súbehoch sietí iných vlastníkov s našimi PTZ, treba ich ochrániť chráničkami. Ak nebudú dodržané priestorové normy uloženia, požadujeme PTZ preložiť,
- podľa súhrnnej technickej správy stavbou pravdepodobne nebude vyvolaná prekládka IS, v ochrannom pásme káblov prípadne kábelovodu požadujeme ručné odkopanie podzemných káblov ST, a.s. za prítomnosti prevádzkovateľa. Upozorňujeme dodávateľa výkopových prác, že vedenie umiestnené v kábelovode a metalické káble umiestnené v profile ulíc ostávajú počas prác na IS v prevádzke,
- pri výkopových prácach v blízkosti tlkm. káblov príp. kábelovodu žiadame dodržať max. opatnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. Pri rekonštrukčných prácach v okolí prípojok slaboprúdu požadujeme v prípade potreby ochranu káblov pred poškodením počas výkopových prác, pred zatečením,
- keďže sa jedná o vyvolanú investíciu, prípadné náklady bude znášať investor,
- každý zásah do vedení tlkm. siete vo vlastníctve našej spoločnosti vopred oznámiť a konzultovať spôsob a mieru zásahu, v prácach pokračovať až po odsúhlasení našimi pracovníkmi,
- v prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing a zabezpečiť vstup pracovníkov ST, a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

Pantel International SK, s.r.o., vyjadrenie č. VYJ/589/2012 zo dňa 29.10.2012:

- stavebník je povinný si nechať zakresliť presnú polohu našich sietí do projektu pred zahájením začatia prác,
- pred zahájením stavieb zabezpečiť u spol. ACS vytýčenie dotknutej siete OK, pred začatím výkopových prác upovedomiť zástupcu Pantel SK o zahájení prác,
- v ochrannom pásme HDPE rúr pre OK 1 m na obe strany vykonávať ručný výkop,
- pri obnažení našich HDPE rúr pre OK bude zabezpečená ich ochrana,
- pred zásypom pozvať zástupcu Pantel SK na obhliadku, či HDPE rúry pre OK nie sú porušené,
- zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad HDPE rúrami pre OK.

GTS Slovakia, a.s., zakres č. 610/2012:

- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste povinní vykonať všetky účinné ochranné opatrenia,
- pred zahájením zemných prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ priamo na povrchu terénu,
- zemné práce v ochrannom pásme 1 m na obe strany vykonávať ručným výkopom,
- odkryté TKZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu,
- každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť,
- pred zásypom pozvať zástupcu našej spoločnosti na obhliadku,
- zásyp vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a signálnu ochranu,
- po ukončení prác odovzdať spoločnosti GTS Slovakia, a.s. geodetické zameranie skutkového stavu a to 2 x v tlačenej forme a 1 x elektronicky.

SWAN, a.s., vyjadrenie č. SW-8117/2012 zo dňa 30.10.2012 a vyjadrenie č. SW-20899/2014 zo dňa 29.12.2014:

- dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných tlkm. vedení a zariadení /ochranné pásma/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania

strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách,

- jestvujúce káble musia byť vytýčené,
- vytýčené, zemnými prácami odkryté tlkm. vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

Siemens, s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/161/12 zo dňa 14.11.2012:

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
- požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- poškodenia sietí alebo zariadení VO počas rekonštrukcie môže za našej účasti odstraňovať iba nami schválená odborná spoločnosť,
- prípadné náklady na odstránenie poškodení zariadenia VO počas stavebných prác, alebo prípadných skrytých väd, ktoré sa objavia do 36 mesiacov od kolaudácie Vám budeme v plnej výške fakturovať,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď poruchu nahlásiť.

Primanet, spol. s r.o.:

- pred začiatkom realizácie zemných prác je potrebné vytýčiť trasu OK našim pracovníkom, prípadne odsúhlasiť návrh prekládky.

Rainside, s.r.o., vyjadrenie č. AS/012013 zo dňa 10.1.2013:

- vytýčiť trasy optickej siete pred realizáciou stavby.

Železnice Slovenskej republiky, vyjadrenie č. 05123/2013/O420-4 zo dňa 25.1.2013, č. 1199/12/289401/SOZT-Kr/F1.05 zo dňa 14.12.2012 a č. 7481/2012/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 19.12.2012:

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky poškodením objektov, vedení a zariadení ŽSR,
- investor zabezpečí podľa požiadaviek správcovských zložiek pred realizáciou vytýčenie vedení ŽSR priamo v teréne a po ukončení prác prizvanie pracovníka príslušného útvaru ŽSR na vizuálnu kontrolu,
- investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou stavebnou činnosťou,
- v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. je nad trasami vedení zakázané vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami,
- v miestach možného styku s vedeniami ŽSR je nutné postupovať so zvýšenou opatrnosťou – ručným výkopom a dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov, zriaďované potrubie musí byť uložené popod trasu existujúcich vedení ŽSR,
- vzájomná poloha pri križovaní vedení musí byť v súlade s ustanoveniami platnej normy STN 73 6005 Priestorová úprava vedení,
- v prípade obnaženia uložených vedení musia byť tieto ochránené pred poškodením a odcudzením,
- v prípade vzniku škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce účtované stavebníkovi.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže jej byť uložená pokuta do výšky 165 970 €.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:

- doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
- zápis do digitálnej technickej mapy mesta
- overený geometrický plán skutočného zamerania stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
- zápisy z kontroly správcov IS, ktorí si takúto kontrolu vyžiadali
- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24.7.2013 s posledným doložením dňa 28.11.2014, podal stavebník spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní pre líniovú stavbu „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“. Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Vajnorská a Pri starom mýte v katastrálnom území Nové Mesto a cez ulice Rožňavská, Doležalova, Jakabova, Rádiová, Banšelová, Klatovská, Za tehelňou a Štiavnická v katastrálnom území Trnávka v Bratislave.

Stavebný úrad spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v § 37 a § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č. ÚKaSP-2013-14/1777/MIR-ozn. zo dňa 10.12.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 20.1.2015. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

Do spisového materiálu nenahliadol žiadny účastník konania. Účastníci konania v konaní nevzniesli námietky alebo pripomienky.

K povoleniu stavby sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a ďalej Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislava, Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., Energotel, a.s., Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Obvodný úrad Bratislava, odb. civilnej ochrany a krízového riadenia.

Stavba je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v danej lokalite, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom v znení neskorších zmien a doplnkov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 600 eur zaplatený bankovým prevodom.

Prílohy:

Prehľadná situácia, č. výkresu 1

Doručuje sa:

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Vlastníci pozemkov parc. č. 17029/1, 17090/7, 13601/126, 13601/81, 13669/1, 13669/2, 13637/39, 17090/1, 13605/42, 13637/41, 13664/43, /50, /51, 13700, 13605/1, /2, 13670/3, 13670/301, 21968/1 a /12 v k. ú. Nové Mesto a pozemkov parc. č. 14472/1, 15095/32, /33, /34, 17018/1, /3, 17019/2, 22087/1, /5, 22088/1, 22095/1, 22105/1, 22122/1, 22107, 22113/1, 17015/53, 15095/35, 17014/2, 17016/1 a 22086/3 v k. ú. Trnávka
Zoznam vlastníkov: Ivan Šinko, Hlavné mesto SR Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Stavmat IN, spol. s r.o., MČ Bratislava – Nové Mesto, Conect – Real, s.r.o., PPC Power, a.s., N.B.G., a.s., Slovenská republika, Tehelné pole, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Istrochem Reality, a.s.,
- doručí sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava (odpady)
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

4. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
5. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
7. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
9. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
10. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
11. Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava
12. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
13. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Min. obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
16. Pantel International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
17. GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
18. Swan, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
19. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
20. Primanet, spol. s r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava
21. Rainside, s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
23. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
24. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
26. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, odd. ŽPaÚP
27. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: